



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Bydgoszczy

P/12/131
LBY-4101-09-13/2012

Bydgoszcz, dnia maja 2012 r.

Pan
Radosław Ciechacki
Wójt Gminy
Dąbrowa Chełmińska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę stanu sanitarno-higienicznego wodociągu publicznego w Nowym Dworze w ramach sprawowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Bydgoszczy bieżącego nadzoru sanitarnego.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 11 maja 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie objętym kontrolą. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników PSSE w kwietniu 2011 r. stwierdzono, że 4 odżelaziacze, 3 hydrofory oraz wszystkie przewody przesyłowe wody były brudne, z odpryskami farby i licznymi elementami korozji. W obu studniach głębinowych ściany były brudne z odpryskami farby, klapy – z elementami korozji, opaski ochronne wokół studzienek - popękane.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowiły naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne² oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi³.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy termin usunięcia powyższych nieprawidłowości ustalono ostatecznie do 30.04.2012 r.

W wyniku oględzin ustalono, że w dniu 8 maja 2012 r.:

¹Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

² (Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

³ (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.)

- ściany dwóch studzienek głębinowych były oczyszczone - bez odprysków farby, klapy studzienek bez śladów korozji, opaski ochronne wokół studzienek bez widocznych pęknięć. Strefa bezpośrednia studni głębinowych była wyznaczona, zamykana oraz ogrodzona,
- cztery odżelaziacze, trzy hydrofory, przewody przesyłowe wody, areator oraz pompy wodne były pokryte farbą bez śladów korozji.

Tym samym stan techniczny i użytkowy stacji uzdatniania wody w ww. zakresie nie budził zastrzeżeń kontroli.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków i nie oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.