



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

LBY-4101-09-10/2012
P/12/131

Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r.

**Pani
Mirosława Murawska
Dyrektor
Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie, zwanym dalej „Gimnazjum”, kontrolę stanu sanitarno-higienicznego krytego basenu kąpielowego, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, sprawowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Chełmnie.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 24 kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gimnazjum w zakresie objętym kontrolą, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolowany obiekt (basen) został wybudowany w 2003 r. Jego stan techniczny i użytkowy nie budził zastrzeżeń. W wyniku oględzin, dokonanych 23 kwietnia 2012 r. przy udziale przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego niektórych pomieszczeń, a w szczególności:

- w pomieszczeniu ratownika – łuszcząca się farba na ścianach;
- w niecce basenowej – zacieki i łuszcząca się farba na suficie w narożnikach i w środku;
- w aneksie higienicznym męskim – łuszcząca się farba na ścianach pod prysznicami;
- w aneksie higienicznym w szatni dla niepełnosprawnych – brudne ściany;
- w szatni męskiej w piwnicy – uszkodzona stolarka drzwiowa pomiędzy szatniami, łuszcząca się farba nad drzwiami.

¹Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

Ustalony stan faktyczny stanowi naruszenie art. 5 ust. 2 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane² oraz art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi³ - co zostało także odnotowane w protokole kontroli sanitarnej.

Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynikało, że główną przyczyną powstania tych nieprawidłowości jest duża wilgotność powietrza na pływalni, a powstające uszkodzenia pokrycia ścian i sufitów są systematycznie usuwane w okresach przerw technologicznych.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wyjaśnienia te zasługują na uwzględnienie. Przeprowadzona bowiem w marcu 2011 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Chełmnie kontrola wykazała podobne uchybienia, które zostały w krótkim czasie usunięte – co potwierdziły wyniki przeprowadzonej przez PSSE kontroli sprawdzającej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, wnosi o usunięcie wszystkich nieprawidłowości wykazanych w protokole oględzin basenu – w terminie wyznaczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pani Dyrektor w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie zawartych w tym wystąpieniu ocen, uwag i wniosku.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

² Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

³ Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.