



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r.

**Pan
dr n.med. Józef Kurek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie**

LKA-4111-02-01/2011/K/11/003

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie² w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwag sformułowanych po kontroli P/09/147 pt.: „Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 9 maja 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działania Szpitala w zakresie spraw objętych kontrolą.

1. W trakcie realizacji jest wniosek nr 1: *„Podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użytkowanych przez Szpital”.*

W całym obiekcie wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego oraz oznakowano wszystkie drogi i wyjścia ewakuacyjne. Klatki schodowe wyposażono w system

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Zwanym dalej „Szpitalem”

oddymiania. Ponadto, doprowadzono do pełnej sprawności urządzenia przeciwpożarowe, w tym drzwi, hydranty wewnętrzne i nadziemne, oraz systematycznie poddawano je okresowym przeglądom. Podział budynku Szpitala na wewnętrzne strefy pożarowe planuje się zrealizować w 2011 r., po pozytywnym zaopiniowaniu ekspertyzy budowlanej przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Środki finansowe na realizację tego zadania ujęto w planie inwestycyjnym na 2011 r. Do realizacji tego przedsięwzięcia Szpital przystąpił w związku z rezygnacją z montażu dźwiękowego systemu ostrzegawczego, z uwagi na wysoki koszt tej instalacji.

2. Realizowany jest również wniosek nr 2: *„Bieżące usuwanie uszkodzeń i usterek stwierdzonych podczas okresowych kontroli w celu niedopuszczenia do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektów budowlanych”*.

Uszkodzenia i usterki, stwierdzone w czasie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez Szpital, usuwano w miarę posiadanych środków finansowych. Między innymi wymieniono posadzki na oddziałach szpitalnych oraz na korytarzu, naprawiono tynki na kominach wentylacyjnych, na elewacji budynku głównego oraz usunięto nawisy tynku pod balkonami, pomalowano nasady wentylacyjne oraz balustrady i kraty w oknach.

Natomiast nie uzupełniono pochwytów balustrad na klatkach schodowych ewakuacyjnych, odpowietrzeń kanalizacyjnych, systemu grzewczego rynien i rur spustowych i nie wymieniono drzwi wejściowych do prosektorium. Nie przeprowadzono również remontu budynku portierni, składu opału w budynku kotłowni oraz pokrycia dachowego budynku tlenowni. Wykonanie prac związanych z usuwaniem ww. uszkodzeń, w związku z niedoborem środków finansowych, zaplanowano na lata 2011 – 2012.

NIK ocenia negatywnie niewykonanie do czasu nin. kontroli montażu balustrad przy drzwiach, po zlikwidowanych balkonach na ścianie zachodniej budynku Szpitala (I, II i IV piętro), co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Konieczność wykonania tych balustrad odnotowano w protokole kontroli stanu technicznego budynku z dnia 15 listopada 2010 r.

Dyrektor Szpitala, poinformowany przez kontrolera, w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, o stwierdzonym zagrożeniu, podjął niezwłocznie stosowne działania i do czasu zakończenia kontroli okna balkonowe należycie zabezpieczono.

3. W pełni zrealizowano wniosek nr 3: *„Zlecanie okresowych kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez Szpital osobom posiadającym wymagane kwalifikacje”*.

W latach 2009–2010 okresowe kontrole stanu technicznego budynków przeprowadzała osoba posiadająca stosowne uprawnienia (wraz z aktualnymi zaświadczeniami) do oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli, będąca członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Natomiast kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych każdorazowo przeprowadzała osoba posiadająca dyplom mistrzowski w rzemiośle kominiarskim.

Ponadto w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Dyrektora Szpitala w czerwcu 2009 r., zwrócono uwagę, że w regulaminie i w statucie Szpitala nie wskazano komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań zarządcy obiektów budowlanych, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane³.

Zarządzeniem Dyrektora Szpitala z dnia 21 września 2009 r. uzupełniono regulamin organizacyjny i realizację zadań w przedmiotowym zakresie przypisano do obowiązków Działu Technicznego.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

³ Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.