



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 6 czerwca 2011 r.

**Pan
Dariusz Kopczyński
Dyrektor
Miejskiego Szpitala Zespólnego
w Częstochowie**

LKA-4111-02-05/2011/K/11/003

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Miejskim Szpitalu Zespólnym w Częstochowie (zwanym dalej „Szpitalem”) w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwag z kontroli nr P/09/147 „Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 4 maja 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Dyrekcji Szpitala w zakresie spraw objętych kontrolą.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli:

1. Nie w pełni zrealizowano wniosek nr 1: *„Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach użytkowanych przez Szpital, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”.*

W wyniku podjętych działań w pawilonach A, B, C i F przy ul. Mirowskiej zainstalowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Ponadto, w pawilonie C skrócono

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

długość dróg ewakuacyjnych do wymaganych 40 m, a w pawilonie B zainstalowano klapę dymową klatki schodowej i drzwi przeciwpożarowe oraz. „hydranty 25”. W przeciwpożarową instalację wodociagową z ww. hydrantami wyposażono budynek przy ul. Bony i zapewniono odpowiednią wydajność hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. W pawilonie G przy ul. Mirowskiej oraz w obiektach Szpitala przy ul. Mickiewicza i Bony przeprowadzono praktyczny sprawdzian organizacji i warunków ewakuacji.

Natomiast nie wyposażono w przeciwpożarową instalację wodociagową budynku przy ul. Bony (skrzydło C i A), a instalację w pawilonie B przy ul. Mirowskiej dopuszczono do eksploatacji, pomimo że nie wykonano jej projektu, który należało uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego. Obowiązek uzgadniania tego projektu wynika z postanowień § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych². Również nie skrócono dróg dojścia ewakuacyjnego w pawilonie B. Nie wyposażono w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymianiu ewakuacyjnych klatek schodowych w pawilonach A, C, E, G przy ul. Mirowskiej oraz budynku przy ul. Mickiewicza i Bony. Zaznaczyć należy, że brak tych urządzeń - zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej - stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu. Ponadto, nie zniesiono ograniczeń dostępu do drzwi ewakuacyjnych, prowadzących z korytarza na ewakuacyjne klatki schodowe w budynku przy ul. Bony. W budynku tym oraz w budynku przy ul. Mickiewicza nie przywrócono także drożności przewodów kominowych. Nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w pawilonach B i C przy ul. Mirowskiej.

Nieskuteczne były działania (oznakowanie dróg pożarowych) podjęte w celu zapewnienia możliwości prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych z dróg pożarowych wokół budynków Szpitala. Drogi te nadal blokują parkujące samochody.

2. Nie w pełni zrealizowano również wniosek nr 2: *Bieżące usuwanie usterek i uszkodzeń stwierdzonych podczas okresowych kontroli stanu technicznego w celu niedopuszczenia do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektów budowlanych, a w szczególności pełnej sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz drożności przewodów kominowych.*

² Dz. U. Nr 80, poz. 563, zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej”,

Doprowadzono do pełnej sprawności instalację elektryczną i piorunochronną. Rynny i rury spustowe naprawiono w budynku przy ul. Bony, częściowo w budynku przy ul. Mickiewicza oraz w pawilonach B i C przy ul. Mirowskiej, a w trakcie realizacji są prace w pawilonach A, E, F i G. W części pomieszczeń wymieniono zniszczoną wykładzinę podłogową oraz pomalowano ściany i sufity. Natomiast nie przywrócono pełnej drożności przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych w budynku przy ul. Bony i Mickiewicza, a także w pawilonie B przy ul. Mirowskiej.

Zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i właściwych warunków użytkowych - według wyjaśnienia Dyrektora Szpitala – nie zrealizowano głównie z uwagi na niedobór środków finansowych oraz ze względu na trudności techniczne. Część obiektów Szpitala to budynki wybudowane około 100 lat temu. Dostosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i techniczno-użytkowych, zdaniem Pana Dyrektora, jest możliwe jedynie w ramach modernizacji, a to wymaga dodatkowych nakładów.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- **podjęcie skutecznych działań, celem pozyskania środków finansowych na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i właściwych warunków sanitarnych w użytkowanych obiektach.**

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.