



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 6 czerwca 2011 r.

**Pan  
Krzysztof Matyjaszczyk  
Prezydent  
Miasta Częstochowy**

LKA-4111-02-05/2011/K/11/003

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 w ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, zwanym dalej „Szpitalem”, w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwag z kontroli nr P/09/147 pn. „Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 4 maja 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi, jako właściwemu organowi, o którym mowa w ww. artykule, niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli, przeprowadzonej w I półroczu 2009 r., ustalono, że obiekty budowlane użytkowane przez Szpital nie spełniają wymogów przeciwpożarowych, a stan techniczny tych obiektów budzi istotne zastrzeżenia. W związku z tym, wystąpieniem pokontrolnym LKA-410-15-06/2009 P/09/147, zobowiązano Dyrektora Szpitala m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach użytkowanych przez Szpital, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz do bieżącego usuwania usterek i uszkodzeń w celu niedopuszczenia do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektów budowlanych.

Pomimo podjętych działań, do czasu nin. kontroli, między innymi nie wykonano przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Bony (skrzydło C i A), a w pawilonie B przy ul. Mirowskiej nie skrócono dróg dojścia ewakuacyjnego. Nie wyposażono w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymianiu ewakuacyjnych klatek schodowych w pawilonach A, C, E, G przy ul. Mirowskiej oraz budynków przy ul. Mickiewicza i ul. Bony. Zaznaczyć należy, że brak tych urządzeń - zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej - stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu. W budynkach przy ul. Bony i przy ul. Mickiewicza nie przywrócono drożności przewodów kominowych. Ponadto, nie przywrócono pełnej drożności przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach przy ul. Bony i ul. Mickiewicza, a także w pawilonie B przy ul. Mirowskiej.

Jak ustalono w toku kontroli, nakłady na remonty budynków użytkowanych przez Szpital, planowane na lata 2009–2011 wynosiły 810 tys. zł, z czego do końca I kw. 2011 r. wydatkowano 153,3 tys. zł, czyli zaledwie 18,9 %.

Według wyjaśnień Dyrektora Szpitala, niezapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak i właściwych warunków użytkowych było spowodowane głównie brakiem środków na realizację zadań w tym zakresie. Dostosowanie części budynków szpitalnych, wybudowanych około 100 lat temu, do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i techniczno-użytkowych, zdaniem Dyrektora Szpitala, jest możliwe jedynie w ramach modernizacji, wymagającej dodatkowych nakładów.

W ocenie NIK, powyższe ustalenia uzasadniają podjęcie przez Pana Prezydenta skutecznych działań w celu sfinansowania zadań pozwalających na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapewnienie pacjentom i pracownikom bezpiecznych warunków przebywania w obiektach użytkowanych przez Szpital.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie uwag zawartych w wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji Najwyższej Izby Kontroli.