



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

K/12/001
LKR- 4111-01-01/2012

Kraków, dnia kwietnia 2012 r.

**Pani
Anna Czech
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Świętego Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Szpitalu Wojewódzkim im. Świętego Łukasza – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarnowie („Szpitalu”) kontrolę w zakresie wykorzystania uwag i wykonania wniosków skierowanych po kontroli P/09/147, dotyczącej stanu technicznego obiektów użytkowanych przez Szpital.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 28 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wykorzystania uwag i stan realizacji wniosków pokontrolnych, przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym LKR-410-09-05/2009 z 28 sierpnia 2009 r.

1. Zapewniono osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwość swobodnej komunikacji poprzez obniżenie krawężników w zewnętrznych ciągach komunikacyjnych Szpitala. Do potrzeb tych osób dostosowano też toalety w budynkach C i D.
2. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) przeprowadzano terminowo. Kontrole te dotyczyły 65 obiektów budowlanych znajdujących się przy ul. Lwowskiej 78a w Tarnowie. W kontrolowanym okresie (lipiec 2009 r. – grudzień 2011 r.) przeprowadzono łącznie 282 takich kontroli, w tym: 196 - stanu technicznego, 65 – przewodów kominowych i 21 – instalacji gazowych. Kontrole przewodów kominowych oraz szczelności instalacji gazowych wykazały, że są sprawne i nadają się do użytku. Stosownie do wymogów art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego wykonano kontrole piorunochronne w 43 obiektach posiadających takie instalacje, a także badania instalacji elektrycznych w 32 obiektach budowlanych. Zastrzeżeń NIK nie budzi też sposób prowadzenia i wyniki kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji (art. 62 ust. 1 pkt. 5 lit. a i pkt 6 Prawa budowlanego).

3. Wpisy w książkach obiektów budowlanych, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134), dokonywane były terminowo.
4. Podjęto działania w celu realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych określonych decyzjami Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, tj. dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu oddymiania bądź rozwiązań zamiennych. Zrealizowano szereg robót budowlanych polegających m.in. na wymianie drzwi wewnętrznych EI 60 i EI 30 na granicy klatek schodowych oraz uzupełnieniu nowych drzwi i ścianek EI 60 i REI 120 na granicy stref oddzielenia pożarowego. Wykonano system oddymiania mechanicznego korytarzy oddziałów łóżkowych bloku A; oddymiania klatek schodowych niskich i wysokich poprzez okna z siłownikami do nawiewu; oddymiania klatek schodowych przez zastosowanie dla każdej klatki wentylatorów nawiewnych montowanych przy ścianie zewnętrznej oraz kłapy dekompresyjnej do utrzymania założonego nadciśnienia; kłap odcinających przeciwpożarowych na przewodach wentylacji mechanicznej na granicy stref oddzielenia pożarowego z możliwością włączenia w system SAP.
5. Zapewniono drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych w budynkach, jak i w otoczeniu Szpitala oraz kompletność i sprawność sprzętu gaśniczego.

Na wniosek NIK Komendant Miejski PSP w Tarnowie zlecił przeprowadzenie 27 lutego 2012 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu. Zakres czynności dotyczył zapewnienia drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych w budynkach i otoczeniu Szpitala oraz kompletności i sprawności sprzętu gaśniczego. W pawilonach A, B, C, D sprawdzono gaśnice oraz hydranty wewnętrzne. Ciągi komunikacyjne stanowiące drogi ewakuacyjne oraz klatki w dniu kontroli były drożne. Wszystkie drogi pożarowe oraz hydranty zewnętrzne były oznakowane. Przy dojeździe od ul. Lwowskiej zauważono jednak zaparkowane samochody, które powodowały zawężenie drogi pożarowej. Droga pożarowa do pawilonu A była oznakowana – zapewniono drożność drogi.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie formułuje wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuje od Pani Dyrektor odpowiedzi na powyższe wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) Akta Kontroli.