



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

K/12/001
LKR-4111-01-05/2012

Kraków, dnia kwietnia 2012 r.

**Pan
Mirośław Drózdź
p.o. Dyrektora
Szpitala Św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3
32-200 Miechów**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Szpitalu Św. Anny w Miechowie („Szpitalu”) kontrolę w zakresie wykorzystania uwag i wykonania wniosków skierowanych po kontroli P/09/147, dotyczącej stanu technicznego obiektów użytkowanych przez Szpital.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 16 kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wykorzystania uwag i realizację wniosków pokontrolnych, przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym LKR-410-09-04/2009 z 22 lipca 2009 r.

Szpital w terminach uzgodnionych z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie wykonał zalecenia i nakazy wydane po poprzedniej kontroli NIK. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego usunięto nieprawidłowości w użytkowanych budynkach odnoszące się do wymogów określonych § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Stosownie do decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie Szpital wskazane miejsca i drogi ewakuacyjne w budynkach Szpitala oznakował znakami zgodnymi z PN, udroźnił i doposażył budynek Komory Klimatyzacyjnej w gaśnice wraz z oznakowaniem miejsca ich lokalizacji. Na wykonanie grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych w pawilonie A Szpital otrzymał dotację od Starosty Miechowskiego w wysokości 50 tys. zł. Nakazy dotyczące poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Hotelu Pielęgniarek w zakresie m.in. doposażenia w hydranty i gaśnice zostały wykonane.

W celu wykonania zadań do 31 grudnia 2012 r. wyznaczonych decyzjami Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Szpital:

- opracował projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskał pozwolenie na budowę w zakresie dostosowania urządzeń ostrzegawczych systemu sygnalizacji pożarowej w taki sposób aby sygnał ostrzegawczy

- i komunikat głosowy dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku nadawany był automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemem sygnalizacji a także operatora,
- uzyskał warunki zabudowy od Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w sprawie zapewnienia odpowiedniej długości przejścia-dościa ewakuacyjnego dla budynku Hotel Pielęgniarek,
 - zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Miechowie o środki finansowe na realizację obowiązków zawartych w decyzjach Komendanta Państwowej Straży Pożarnej a z uwagi na brak środków na utrzymanie i modernizację Hotelu Pielęgniarek wystąpił do organu prowadzącego o przejęcie tego budynku.

Realizując wnioski pokontrolne NIK zapewniono również wykonywanie kontroli okresowych instalacji gazowych przez osobę posiadającą kwalifikacje określone w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie oraz podjętymi działaniami mającymi na celu uzyskanie od Starostwa Powiatowego w Miechowie niezbędnych środków na dostosowanie urządzeń ostrzegawczych z wydzieleniem stref pożarowych do końca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie formułuje wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuje od Pana Dyrektora odpowiedzi na powyższe wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. akta kontroli.