



Lublin, 3 stycznia 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

**Pan Łukasz Semeniuk
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie**

LLU-4111-03-02/2011
K/11/015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie skontrolowała w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie (zwanym dalej „SP ZOZ” lub „Szpitalem”) realizację wniosków sformułowanych w wystąpieniu po kontroli P/09/147 „Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 22 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie wniosków pokontrolnych, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Podstawą pozytywnej oceny było powierzenie kierownikowi Działu Techniczno-Gospodarczego obowiązków dotyczących prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych i poddawania tych obiektów kontrolom okresowym (NIK wnioskowała o określenie zadań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych). Zgodnie z wnioskami sformułowanymi po kontroli NIK, Szpital składał do Starosty Lubartowskiego zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia robót remontowych, założył dwie brakujące książki obiektów budowlanych oraz prowadził pozostałe zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego², uporządkował dokumentację oraz wyposażył drogi ewakuacyjne w kondygnacji podziemnej w oświetlenie awaryjne, a także podjął prace w celu usunięcia ze ścian korytarzy łatwopalnych okładzin ściennych.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Nie wyposażono bowiem klatek schodowych budynków SP ZOZ przy ul. Cichej w Lubartowie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Obowiązek wykonania tego wniosku potwierdzony został również w decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie nakazującej

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. Nr 120, poz. 1134

usunięcie tych nieprawidłowości do 31 grudnia 2010 r.³. Ponieważ w wyznaczonym terminie zabezpieczenia tego nie wykonano, Komendant Powiatowy wydał 11 sierpnia 2011 r. postanowienie o nałożeniu grzywny z powodu uchylania się od realizacji obowiązków, a równocześnie przedłużył termin ich wykonania do 30 lipca 2012 r. Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli wynikało, że nakazy te nie zostały wykonane z powodu braku środków finansowych. Brak tych urządzeń, zapewniających możliwość ewakuacji ludzi, stanowi podstawę do uznania użytkowanych obiektów Szpitala za zagrażające życiu ludzi, zgodnie z treścią § 16 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.⁴ w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów⁵.

Szpital w latach 2009 – 2010 nie wywiązał się z obowiązku corocznego sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych. Niepoddawanie kontrolom okresowym przewodów kominowych naruszało przepisy art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane⁶. Kontrole te przeprowadzono w sierpniu 2011 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o wyposażenie dróg ewakuacyjnych w urządzenia zapobiegające zadymieniu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

³ decyzja Nr 6/2009 z dnia 24.07.2009 r.

⁴ poprzednio zagadnienie to było uregulowane w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

⁵ Dz. U. Nr 109, poz. 719

⁶ Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.