



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu**

Poznań, dnia 10 września 2010 r.

**Pan
Wiesław Zbiorczyk
Prezes
Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego
Spółka z o.o. w Śmiglu**

LPO-4101-18-04/2010
P/10/157

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Spółka z o.o. w Śmiglu, kontrolę w zakresie eksploatacji stacji uzdatniania wody w Bronikowie w latach 2007-2010 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 sierpnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia działania zarządu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Śmiglu związane z eksploatacją stacji uzdatniania wody w Bronikowie.

Pozytywną ocenę uzasadniają działania zarządu Spółki związane z zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego stacji uzdatniania wody, a także z zabezpieczeniem technicznej obsługi obiektu. Dzięki tym działaniom jakościowo dobra woda (odpowiadająca wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ludzi²) dostarczana jest do 442 odbiorców w ośmiu miejscowościach.

Nieprawidłowości dotyczyły sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego stacji uzdatniania wody, który naruszał postanowienia § 4 ust. 1 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego³, a także

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.

³ Dz. U. Nr 120, poz. 1134.

nierzetelnej realizacji obowiązku okresowej kontroli jej stanu technicznego, określonego w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁴.

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że wpisy w książce obiektu budowlanego stacji nie były rzetelne gdyż nie zawierały danych technicznych zbiornika retencyjnego, dwóch ujęć wody oraz agregatu prądotwórczego, tj. obiektów budowlanych, wchodzących w skład stacji. Książka ta nie zawierała także wpisu dotyczącego roku zakończenia budowy stacji, a ponadto nie była zabezpieczona w sposób chroniący jej karty przed usunięciem lub wymianą.

Spółka poddała w 2007 r. okresowej kontroli, przeprowadzanej raz na pięć lat, jedynie stan techniczny budynku stacji, nie poddała natomiast tej kontroli stanu technicznego pozostałych obiektów budowlanych wchodzących w jej skład, w szczególności dwukomorowego zbiornika retencyjnego oraz agregatu prądotwórczego. W ocenie NIK, było to skutkiem nieujęcia w książce obiektu budowlanego stacji wszystkich obiektów budowlanych wchodzących w jej skład.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1) zapewnienie kompletności i trwałości wpisów w książce obiektu budowlanego stacji uzdatniania wody,

2) obejmowanie obowiązkowymi kontrolami stanu technicznego wszystkich obiektów budowlanych wchodzących w skład stacji uzdatniania wody.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. Aa. – eSzafa.

⁴ Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.