



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie**

Rzeszów, dnia grudnia 2010 r.

**Pan
Edward Surmacz
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli**

LRZ-4111-06-03/2010
K/10/032

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie – wykonania wniosków z kontroli P/09/147 - dotyczącej utrzymania w należytych stanie techniczno-użytkowym obiektów budowlanych Szpitala w latach 2006 – 2008..

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 listopada 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK przesyła Panu niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, wykonanie przez Szpital wniosków pokontrolnych.

W 2010 r. Szpital użytkował 21 obiektów budowlanych i budynków. Dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem prowadzono w myśl dyspozycji art. 64. ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 ze zm.) książkę obiektu budowlanego, tj. dokumentu przeznaczonego do rejestracji badań i kontroli stanu technicznego oraz przeprowadzanych w okresie użytkowania obiektu budowlanego remontów i przebudowy.

W kontroli ustalono, że zgodnie z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli założono i prowadzono książkę dla obiektu oznaczonego w ewidencji jako „Przewiązka Pierwszego i Drugiego Pawilonu Szpitalnego”. Wszystkie ww. książki były prowadzone rzetelnie. Zawierały wszystkie informacje - wymagane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134). Do książek obiektów budowlanych dołączono w formie załączników m. in. protokoły z badań kontrolnych stanu technicznego użytkowanych obiektów.

W 2010 r. (do końca II dekady listopada), poza jednym budynkiem technicznym przeprowadzono wymagane kontrolę we wszystkich użytkowanych obiektach budowlanych, sporządzając na powyższą okoliczność każdorazowo pisemny protokół. Kontrole prowadzono w trybie przewidzianym przez dyspozycję art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego*.

W 2009 r. - podczas kontroli NIK - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działający w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK przeprowadzili czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiektach Szpitala. W efekcie tych kontroli wystosowano do Dyrektora Szpitala zalecenia pokontrolne.

W toku kontroli sprawdzającej ustalono, że Szpital zrealizował wnioski ww. inspekcji. Wykonano wszystkie zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym m. in. przeprowadzono remont blacharskiego pokrycia dachowego budynku Oddziału Dermatologicznego, zabezpieczono skarpę podjazdu do Izby Przyjęć.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wnioskował m. in. o remont i konserwację pomieszczeń (ścian) i elementów wyposażenia Oddziału Chirurgicznego oraz Kuchni Głównej i kuchenek oddziałowych Szpitala. W kontroli ustalono, że do końca I półrocza 2010 r. Szpital zrealizował wszystkie nakazowe decyzje w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.

W kontroli ustalono, że Szpital zrealizował te wszystkie nakazy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, które nie wymagały nakładów inwestycyjnych związanych z przebudową obiektów szpitalnych.

Komendant PPSP nakazał również doprowadzenia obiektów Szpitala do wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w tym wykonania podziału na strefy pożarowe, wydzielenia bezpiecznych pożarowo dróg ewakuacyjnych, dostosowania klatek schodowych, wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Według techniczno-kosztowej koncepcji dostosowania obiektów szpitalnych do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych, koszt tego zadania oszacowano na ok. 6 mln zł.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli niezbędne są dalsze starania Szpitala w celu umieszczenia przedmiotowego zadania na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w najbliższych latach budżetowych przez Powiat Stalowowolski.

Stosownie do art. 61 ust.1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.