



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia listopada 2011 r.

**Pan
Wojciech Konarski
Starosta Gryfiński**

LSZ-4101-12-05/2011
P/11/092

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ – zwanej dalej ustawą o NIK – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie skontrolowała Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Chojnie, zwaną w dalszej treści Placówką, w zakresie jej funkcjonowania oraz współdziałania z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie w latach 2008 – 2011 (I półrocze). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 30.09.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła merytoryczną działalność Placówki w skontrolowanym zakresie. Niemniej wyniki kontroli wskazują na potrzebę zwrócenia uwagi Pana Starosty na fakt braku należytego nadzoru inwestorskiego – ze strony Starostwa – nad realizacją zakończonego w 2008 r. remontu budynku w Chojnie, w którym Placówka prowadzi działalność statutową. Kontrola wykazała, że od wykonawcy nie wyegzekwowano pełnej realizacji założonych w dokumentacji technicznej rozwiązań dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i tak:

- w części mieszkalnej z pokojem dla niepełnosprawnych na parterze budynku, węzeł sanitarny wyposażono w umywalkę, niezamkniętą kabinę natryskową i sedes bez wymaganych uchwyty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie²,
- zewnętrzne drzwi wejściowe do sali rekreacyjno – klubowej, zlokalizowanej w przyziemiu budynku, posiadają szerokość 80 cm przy wymaganej – min. 90 cm,
- nie wykonano projektowanej pochylni zewnętrznej koniecznej do skomunikowania pomieszczeń w przyziemiu (w tym sali rekreacyjno – klubowej) z wejściem głównym, a tym samym z pomieszczeniami na parterze budynku.

¹ - Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1. Wyegzekwowanie od wykonawcy pełnej realizacji założeń projektowych mających na celu dostosowanie budynku do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach,*
- 2. Zapewnienie rzetelnego nadzoru nad wykonawstwem ww. zadania remontowego (gwarantującego jego realizację zgodną z dokumentacją projektową).*

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków bądź przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.