



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ-4110-01-01/2012
R/12/006

Szczecin, dnia sierpnia 2012 r.

**Pan
Beniamin Chochulski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Szczecinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ przeprowadziła w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, zwanym dalej ZWiK, kontrolę w zakresie jakości wód w jeziorze Miedwie oraz zapewnienia przez ZWiK warunków do ich komunalnego wykorzystania.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 17 lipca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK (w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 czerwca 2012 r. – art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej izbie Kontroli²), przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania ZWiK w zakresie objętym kontrolą.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków³, ZWiK w latach 2010-2012 (I kwartał) systematycznie monitorował jakość wód w jeziorze Miedwie. Badania pobranych próbek wody wykonywało Laboratorium Centralne ZWiK posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, tym samym spełniało ono wymóg art. 12 ust. 4 tejże ustawy.

Analiza losowo wybranych raportów dokumentujących prowadzoną kontrolę wewnętrzną jakości wody z 5 miesięcy⁴ (w okresie 1.01.2010 – 31.03.2012 r.) wykazała, że ZWiK wypełniał obowiązki określone w § 4 pkt 1 lit. a i b, pkt 7, § 8 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 i ust. 5-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie

¹ dalej „ustawy o NIK”, Dz. U. z 2012 r., poz. 82

² Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.

³ j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858

⁴ luty 2010 r., sierpień 2010 r., luty 2011 r., listopad 2011 r., marzec 2012 r.

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi⁵ (przechowywano wyniki badań przez co najmniej 5 lat, zlokalizowano miejsca poboru próbek we wskazanych punktach, jakość wody badano co najmniej w zakresie określonych parametrów i z wymaganą częstotliwością).

ZWiK składał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie sprawozdania z prowadzonych badań jakości wody zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W badanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził przypadków warunkowej przydatności, bądź braku przydatności wody do spożycia.

W okresie objętym kontrolą, ZWiK zapewniał optymalne warunki do komunalnego wykorzystania wód pochodzących z jeziora Miedwie. Ogłędziny części terenu strefy ochronnej⁶ ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” wykazały, że ZWiK przestrzegał postanowień rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 10/2005 z dnia 21.09.2005 r., określającego zasady korzystania z ustanowionej strefy.

NIK pozytywnie ocenia działania ZWiK podejmowane w Zakładzie Produkcji Wody w Żelewie mające na celu poprawę parametrów jakości dostarczanej wody, a polegające na wprowadzaniu nowych technologii, tj. budowy stacji filtrów na złożu węgla aktywnego (VI.2007 r.), zastosowania instalacji dozowania ClO₂ (VII.2008 r.) oraz modernizacji linii koagulacji (IV.2010 r.).

Powyższe inwestycje zrealizowano w ramach projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”⁷, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, którego łączna wartość wyniosła 282.242.400 EUR, w tym udział Funduszu Spójności wyniósł 186.279.984 EUR (tj. 66 % wartości projektu).

ZWiK prawidłowo realizował zadanie w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego ujęcia wody, polegające na utrzymaniu sprawności jazu na rzece Płoni oraz regulowaniu ilości odpływu wody rzeką Płonią, co pośrednio umożliwiało retencję wody w jeziorze Miedwie.

Zgodnie z art. 37 pkt 4, art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 127 ust. 1, 2, i 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne⁸, ZWiK uzyskał od Starosty Gryfińskiego⁹ w dniu 29.07.2011 r. pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych jeziora Miedwie, na jazie zlokalizowanym na rzece Płoni, w pobliżu miejscowości Żelewo¹⁰.

W celu realizacji podstawowego celu działalności¹¹, jakim było zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Szczecin w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, ZWiK uzyskał w dniu 15.03.2001 r. zezwolenie od Starosty

⁵ Dz. U. Nr 61, poz. 417

⁶ Strefa ochrony bezpośredniej w miejscowości Żelewo oraz ochrony pośredniej w miejscowości Morzyczyn i Jęczydół

⁷ Porozumienie nr 3115/2003/Wn16/OW-ki-IS/D z dnia 18.12.2003 r. zawarto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

⁸ j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 145

⁹ Decyzja nr 33/XIV-OŚ/11 z 29.07.2011 r., sygn. OŚ.6341.33.2011.JG

¹⁰ Poprzednio obowiązywała Decyzja Starosty Stargardzkiego OŚ.JN.6223-25-11/00/01 z dnia 8.10.2001 r. regulująca pracę jazu wydana na podstawie obowiązującej wówczas ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo Wodne.

¹¹ Zgodnie z Aktem Założycielskim stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Szczecina nr XI/412/99 z dnia 12.07.1999 r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powiatu Stargardzkiego¹² na pobór wód powierzchniowych z jeziora Miedwie z ujęcia położonego w pobliżu miejscowości Żelewo.

Zezwolenia na prowadzenie przez ZWiK działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane były przez Zarząd Miasta Szczecina¹³, Wójta Gminy Kołbaskowo¹⁴, Wójta Gminy Stare Czarnowo¹⁵ i Burmistrza Gminy Police¹⁶.

ZWiK corocznie składał Zarządowi Miasta Szczecin sprawozdania finansowe za dany rok oraz informacje m.in. o realizacji skarg i wniosków o występujących awariach oraz o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Natomiast ZWiK nie składał wymaganych ww. zezwoleniami sprawozdań z realizacji zadań: za lata 2003-2010 Wójtom Gmin Kołbaskowo i Stare Czarnowo oraz za lata 2005-2010 Burmistrzowi Gminy Police. Sprawozdanie za rok 2011 zostało sporządzone i przekazane ww. organom w trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 5.07.2012 r.

Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK¹⁷, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.

¹² Kolejna decyzja została wydana w dniu 17.01.2011 r., sygn. ZS.2.Lg.6233-14/10-4-1/11

¹³ decyzja nr 76/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 23.09.2002 r., na obszarze Gminy Miasta Szczecin,

¹⁴ zezwolenie z dnia 19.11.2002 r., obejmujący miejscowość Ostoja,

¹⁵ zezwolenie z dnia 2.07.2003 r., obejmujący miejscowości Żelewo, Kołbacz, Nieznań,

¹⁶ zezwolenie z dnia 13.10.2005 r, obejmujący miejscowość Pilchowo

¹⁷ patrz przypis 2