



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 28 października 2011 r.

Pan

Tomasz Śmietanka

Burmistrz Miasta Kozienice

I/11/010

LWA-4114-07 17/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach będących siedzibą Urzędu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w okresie objętym kontrolą, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

1. NIK pozytywnie ocenia dokonanie aktualizacji we wrześniu 2010 r. Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu przy ul. Parkowej 5 (z lutego 2008 r.), zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów².

2. Kontrola NIK wykazała, że przeglądy okresowe (roczne i pięcioletnie) stanu technicznego budynku Urzędu przeprowadzane były zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane³.

3. NIK nie wnosi uwag do:

- wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne, główne wyłączniki prądu, utrzymania i konserwacji gaśnic i wyposażenie obiektu;
- rozmieszczenia w budynku fluorescencyjnych znaków zapewniających wizualną informację o przebiegu drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, sztucznym, jak również przy braku oświetlenia. Ich rozlokowanie umożliwia widoczność, co najmniej jednego znaku z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej;
- zamieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do budynku następujących informacji: wyciągu z przepisów porządkowych, telefonów alarmowych, adresu lokalizacji posterunku policji, instrukcji postępowania w sytuacji kryzysowej, instrukcji ppoż. na wypadek zaistnienia pożaru, telefonów i adresu zarządcy budynku, informacji o możliwości składania skarg i wniosków;
- zamieszczenia w widocznych miejscach na korytarzu każdej kondygnacji budynku instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

4. W toku kontroli ustalono następujące nieprawidłowości:

- nie opracowano dla budynku siedziby Urzędu przy ul. Parkowej 5B⁴ Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, co było sprzeczne z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów⁵ oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r.
- - nie przeprowadzono praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji osób z obiektu przy ul. Parkowej 5, co było niezgodne z § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. oraz z § 17 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r.

² Dz. U. Nr 109, poz. 719 - zwane dalej rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r.

³ Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

⁴ Oficyna pałacowa. Budynek stanowi siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego oraz Muzeum Regionalnego w Kozienicach.

⁵ Dz. U. Nr 80, poz. 563 - zwane dalej rozporządzeniem z dnia 21 kwietnia 2006 r. (uchylone z dniem

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Parkowej 5B, zgodnie z § 6 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*.
2. Przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji osób przebywających w budynku Urzędu przy ul. Parkowej 5 zgodnie z § 17 ust.1 ww. *rozporządzenia*.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Burmistrza o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a