



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r.

LWA-4114-07-19/2011

I/11/010

Pani

Jarosław Roszczypała

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Grodzisku Mazowieckim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Miasta Grodzisk Mazowiecki (zwanym dalej Urzędem), kontrolę realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach będących siedzibami urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego obejmującą okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 19 października 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazała Kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust.1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Inspektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Uwagi NIK dotyczyły niezgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie², wykonania niżej wymienionych elementów obiektu znajdujących się na drogach ewakuacyjnych w siedzibie Urzędu:

- szerokość skrzydła głównego drzwi wyjściowych dwuskrzydłowych znajdujących się na drodze ewakuacyjnej od strony ul. Kilińskiego, wynosi 0,86 m zamiast wymaganej szerokości nie mniejszej niż 0,9 m, co jest niezgodne z § 62 ust. 1;
- szerokości spoczników na klatkach schodowych prowadzących do wyjścia, zamiast co najmniej 1,5 m, wynosi: przy wyjściu A – 1,2 m, przy wyjściu B – 1,04-1,22 m, przy wyjściu C – 1,14 m, przy wyjściu od

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.

strony ul. Kilińskiego 1,1 m, zaś szerokość biegu na klatkach do wyjść B i C zamiast co najmniej 1,2 m wynosi odpowiednio 1,17 m i 1,03 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1;

- balustrady schodów w budynku A i B miały wysokość niższą od wymaganej co najmniej 1,1 m, co było niezgodne z § 298 ust. 2;

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie stosownych działań w ramach sprawowanego nadzoru budowlanego.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, oczekuje przedstawienia przez Pana Inspektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 *ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a